

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.05.2019	
2	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) вести в специальном журнале произвольной формы	(Правила противопожарного режима в РФ: п. 478).	01.05.2019	
3	В рамках реализации мер пожарной безопасности в отношении объекта защиты представить в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 64	01.05.2019	
4	Имеющийся на объекте защиты пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил (отсутствует ящик с песком объемом 0,5 м. куб, и огнетушители).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 482	01.05.2019	
5	Имеющиеся на объекте защиты планы эвакуации лю-	Постановление правительства РФ № 390:	01.05.2019	