

|   |  |   |            |  |
|---|--|---|------------|--|
|   | (план должен соответствовать проекту)  |   |            |  |
| 6 | На объекте защиты установить устройства для самозакрывания дверей.   | Постановление правительства РФ № 390 : п. 62  | 01.05.2019 |  |
| 7 | На объекте защиты организовать прохождение работниками обучения по пожарно-техническому минимуму в специализированном учреждении | Постановление правительства РФ № 390 : п. 3   | 01.05.2019 |  |
| 8 | Руководителю организации обеспечить составление акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).           | Постановление правительства РФ № 390 : п. 21  | 01.05.2019 |  |
| 9 | Установленным на объекте защиты огнетушителям приобрести паспорта завода изготовителя.   | Постановление правительства РФ № 390 : п. 475 | 01.05.2019 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мая 2019 г.

(квартал, месяц).