

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**  
**Хахитинский детский сад «Ручеек»**

МЧС России Управление надзорной деятельности  
Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы № 12  
по Левашинскому, Сергокалинскому,  
Акушинскому, Кулинскому и Лакскому районам  
Заведующей МКДОУ «Хахитинский д/с «Ручеек»  
Ахмедовой Джамили Ахмедовны

От 15.03.2019г №20

На ваше представление от 18 февраля 2019 года «Об устранении причины и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» МКДОУ детский сад «Ручеек» представляет информацию о принятых мерах по устранению указанных причин:

- 1) на объекте защиты обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации;
- 2) Заведено и ведется журнал специальной произвольной формы периодичности осмотра, сроков перезарядки огнетушителей.
- 3) Декларация пожарной безопасности находится на разработке.
- 4) Имеющиеся пожарные щиты укомплектованы огнетушителями и иными необходимыми немеханизированными пожарными инструментами.
- 5) План по эвакуации людей исправлен и соответствует по ГОСТУ Р 12.2.143-2009г.
- 6) На объекте защиты устройства для самозакрывания дверей установлено.
- 7) На объекте защиты организованно прохождение работниками обучение по пожарно-техническому минимуму.
- 8) Акт «О проверки состояния огнезащитной обработки составлено».
- 9) Установленные на объекте огнетушители имеют паспорта от завода изготовителя.



Д.А.Ахмедова